



Consommation de gaz en kWh (Salle polyvalente - école – salle de gym – appartement du concierge)



CONSOMMATION DE GAZ en kWh et coût

	2008	2008	2009	2009	2010	2010	2011	2011		
	kWh	CHF	kWh	CHF	kWh	CHF	kWh	CHF		
Janvier	114586	SFr. 10'805.45	150901	SFr. 19'785.20	77685	SFr. 9'313.80	82812	SFr. 8'025.25		
Février	64652	SFr. 6'743.15	83154	SFr. 9'554.65	74432	SFr. 8'926.00	56173	SFr. 6'206.00		
Mars	59673	SFr. 6'223.90	64666	SFr. 7'141.25	56158	SFr. 6'747.80	44938	SFr. 5'088.20		
Avril	38528	SFr. 4'134.70	21196	SFr. 2'563.95	27607	SFr. 3'547.25	23735	SFr. 3'169.55		
Mai	20273	SFr. 2'161.15	18977	SFr. 2'274.60	21387	SFr. 2'715.30	14879	SFr. 2'275.40		
Juin	13685	SFr. 1'458.80	12643	SFr. 1'533.35	12381	SFr. 2'015.80	13467	SFr. 2'132.85		
Juillet	6102	SFr. 650.50	5464	SFr. 693.20	11606	SFr. 1'941.40	12413	SFr. 2'026.45		
Août	10869	SFr. 1'158.60	20770	SFr. 2'484.45	13009	SFr. 2'088.95	13643	SFr. 2'150.65		
Septembre	22453	SFr. 2'730.30	11967	SFr. 1'454.20	16152	SFr. 2'298.10	12919	SFr. 2'077.55		
Octobre	38923	SFr. 4'662.15	37808	SFr. 4'456.45	22624	SFr. 3'023.85	25368	SFr. 3'223.80		
Novembre	52275	SFr. 6'236.45	41083	SFr. 4'759.90	53804	SFr. 6'126.50	47381	SFr. 5'507.80		
Décembre	67792	SFr. 8'087.55	93004	SFr. 10'707.50	60568	SFr. 6'799.45	52284	SFr. 5'997.50		
	509811	SFr. 55'052.70	561633	SFr. 67'408.70	447413	SFr. 55'544.20	400012	SFr. 47'881.00		

Température moyenne annuelle de 1997 à 2011



TRAVAUX REALISES EN VUE DE DIMINUER LES COÛTS DE CONSOMMATION DE GAZ

Bloc Scolaire

- e Changement des vitrages (Commission des constructions de 2005-2008)
- e Isolation de la dalle des combles de l'école
- e Isolation des 6 classes de l'école côté église

Complexe polyvalent

- e Amélioration de la climatisation de la salle polyvalente par la maison Avanthay
- e Pose de films sur les vitrages
- e Réglage du chauffage par un spécialiste de la régulation M.Pitteloud
- e Changement de la sonde de température du boiler qui n'était pas conforme (trop courte ou cassée lors de la pose de celle-ci !) ce qui a posé des problèmes de chauffage

Administration

- e Bilan énergétique des bâtiments communaux afin d'économiser de l'énergie
- e Pose de films sur les vitrages des locaux du teneur de cadastre

Ancienne salle de gym & appartement concierge

- e Isolation plancher de la salle de gym – isolation du galetas situé en dessus de l'appartement du concierge

- LA COMMISSION DES CONSTRUCTIONS

- Président :

- SAILLEN Olivier

- Membres :

- ALTER Dominique

- BARUCHET Catherine

- DENERVAUD François

- DO SOUTO Luis

- GAUDIN Stéphane

- VERNAY Cédric