

Service des eaux de Massongex  
Administration communale  
Case postale 44  
1869 Massongex



Entreprise N° : 33138/16765

Sion, le 25 janvier 2022

## RAPPORT D'ANALYSE

N° de dossier : 22-VS-2347

V 1



N° d'échantillon : 22-24755

### ADRESSE(S)

Déposé par : Service des eaux de Massongex, 1869 Massongex  
Personne responsable : Monsieur Rudy GOLLUT, Service des eaux de Massongex, Route de Larret 33,  
1870 Monthey

### CONTEXTE

But du contrôle : Autocontrôle / Eau potable / Service des eaux de Massongex  
Prélèvement du : 17.01.2022  
Date arrivée : 17.01.2022  
Effectué par : Police Municipale Monthey

### DESCRIPTION

Dénomination spécifique : Eau potable dans le réseau de distribution  
Secteur : 784 - MASSONGEX  
Lieu de prélèvement : 3 - Maison de commune Cafeteria



## RÉSULTATS D'ANALYSES

## VS-Chimie

Méthode-N°	Paramètre	Résultat	Norme	Appréciation
VS-0300-MOP	Conductivité électrique 20 °C	467 µS/cm		
VS-0301-MOP	pH mesuré au laboratoire	7.8	M : 6.8 - 8.2	
VS-0304-MOP	Dureté totale	25.7 °F		
VS-0305-MOP	Dureté carbonatée	20.0 °F		
VS-0306-MOP	Calcium	89.1 mg/l		
VS-0397-MOP	Ammonium	< 0.05 mg/L	max. 0.10 mg/l	Conforme
VS-0389-MOP	Chlorure	10.30 mg/l	max. 250.00 mg/l	Conforme
VS-0389-MOP	Sulfate	50.40 mg/l	M : max. 50.00 mg/l	
VS-0392-MOP	Nitrite	< 0.01 mg/L	max. 0.10 mg/l	Conforme
VS-0389-MOP	Nitrate	3.30 mg/l	max. 40.00 mg/l	Conforme
VS-0391-mop	Magnésium	8.50 mg/l		
VS-0391-mop	Sodium	7.10 mg/l	max. 200.00 mg/l	Conforme
VS-0391-mop	Potassium	1.20 mg/l	M : max. 5.00 mg/l	
VS-0556-MOP	Turbidité	0.2 UT/F	M : max. 1.0 UT/F	
VS-0325-MOP	Carbone organique total	< 0.5 mg/L	max. 2.0 mg/l	Conforme

max: Valeur maximale; min: Valeur minimale; M: Valeur directive

## APPRÉCIATION DE L'ÉCHANTILLON

Pour les paramètres analysés, l'échantillon prélevé est conforme aux exigences de l'Ordonnance du DFI sur l'eau potable et l'eau des installations de baignade et de douche accessible au public (RS 817.022.11).

## Remarque:

Il s'agit d'une eau potable dont la teneur en sulfate est légèrement supérieure à la valeur d'expérience de 50 mg/L établie dans le guide des bonnes pratiques destiné aux distributeurs d'eau potable.

**Cet échantillon est conforme au droit en vigueur pour les paramètres analysés.**

## ÉMOLUMENTS

Émoluments : 317.90 CHF (Montant HT)

## REMARQUE

Le présent rapport d'analyse ne concerne que l'échantillon soumis. Des précisions quant aux méthodes utilisées peuvent être obtenues sur demande. Ce rapport ne peut être reproduit, même partiellement sans l'approbation écrite de son auteur.

Dr Patrick Furrer  
Chimiste

Ce rapport a été produit par voie électronique et est valable sans signature

Copie(s) à : Service des eaux de Massongex, Monsieur Stéphane NATER, Route de Larret 33, 1870 Monthey

